潍坊市坊子区丰平加油站
经营危险化学品
安全评价报告

企业及项目简介：

潍坊市坊子区丰平加油站成立于1998年01月21日，住所于潍坊市坊子区坊安街办驻地（原南流镇驻地），投资人为郎丽华。经营范围包括零售：柴油、汽油（有效期限以许可证为准）。加油站主要负责人为郎丽华，现有职工3人，主要经营汽油、柴油等，现为三级加油站。

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，潍坊市坊子区丰平加油站经营危险化学品需进行安全现状评价工作。本次评价范围为：潍坊市坊子区丰平加油站所涉及到的危险有害因素及经营条件的评价：总平面布置和周边环境、加油站工艺及设施、与工艺系统配套的消防、给排水、供电等公用工程及辅助设施、安全生产管理等。具体包括：

（1）加油装置：共有4台加油机，2台双枪柴油加油机、2台双枪汽油加油机；

（2）存储设施：埋地SF双层储油罐4台，其中柴油罐2台，单罐容积为20m³，汽油罐2台，1台92#罐容积为30m³，1台95#罐容积为20m³。

（3）公用工程和辅助设施：配套的罩棚、站房等辅助设施。

	姓名	安全评价师 （填写执业证书号）	是否为 注册安全工程师
项目组长	徐曙光	1500000000200936	是
项目组成员	孙　鲁	20170333703320153705040019 20	是
	姚闪闪	1800000000300742	是
	辛兴林	1800000000300758	是
	岳攀峰	201810033370001104	是
	陈　琳	20231004637000007273	是
报告编制人	徐曙光	1500000000200936	是
报告审核人	祝培松	0800000000101042	是
技术负责人	韩　宾	1100000000100190	是
过程控制负责人	王国平	1100000000302223	是
技术专家	无	专业	/
到现场开展安全评价工作情况	时间	到现场人员	主要任务
	2025年11月至2025年11月	徐曙光、陈琳	现场考查、检查、核查等

安全评价报告提交时间：2026年02月02日

评价方法：安全检查表

评价结论：

通过本次评价，评价组认为：潍坊市坊子区丰平加油站符合经营危险化学品汽油、柴油安全要求。

整改情况复查表			
存在问题	整改意见	企业整改措施	复查情况
配电室及配电箱未设置安全警示标志。	配电室及配电箱设置“当心触电”安全警示标志。	已整改。配电室及配电箱已设置“当心触电”安全警示标志。	 
油罐操作井盖板未设置防止产生火花的缓冲胶垫。	油罐操作井盖板设置防止产生火花的缓冲胶垫。	已整改。油罐操作井盖板已设置防止产生火花的缓冲胶垫。	

现场照片：

